

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО ДЮЦ

_____ Г.Е. Агапитова

« ___ » _____ 2016 год

Периодичность проведения противопожарных мероприятий МБОУДО ДЮЦ на 2016 год.

Противопожарное мероприятие	Периодичность проведения	Правила, нормативные документы	Исполнитель	Примечание
Техническое обслуживание огнетушителей	- Освидетельствование – 1 раз в год; – перезарядка ОВП – ежегодно (ОВП-8 по мере возможности заменяем на ОП-8) - перезарядка порошковых, углекислотных -1 раз в 5 лет (либо в зависимости от состояния баллона и огнетушащего средства), Внутреннее ТО - ежеквартально	СП 9.13130.2009 Огнетушители. Требования к эксплуатации. п.4.3; 4.4	Лицензированная организация Учреждение выполняет самостоятельно	С записью в журнале С занесением в эксплуатационный паспорт на огнетушитель даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования
Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц (маршевые, вертикальные, лестницы на перепадах)	1 раз в 5 лет	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	Лицензированная организация	

высот) и ограждений на крыше здания				
Проверка работоспособности сетей наружного (пожарные гидранты ПГ) и внутреннего противопожарного водопровода	2 раза в год (весной и осенью)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55	Лицензированная организация	
Перекатка рукавов внутренних пожарных кранов	Не реже 1 раза в год	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	Учреждение выполняет работы самостоятельно	С составлением акта
Гидравлические испытания пожарных рукавов	2 раза в год	Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов п. 3.3.2.4 Испытания	Лицензированная организация	
Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств	Не реже 2 раз в год	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 59	Лицензированная организация	
Проверка работоспособности пожарных насосов - повысителей	Ежемесячно	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 59	Лицензированная организация	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	Согласно результатам проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21	Лицензированная организация	

Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки)	Не реже 2 раз в год (при отсутствии в инструкции сроков периодичности)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21	Лицензированная организация	
Замеры сопротивления изоляции и заземления оборудования	В опасных помещениях – не реже 1 раза в год; В целом по зданию – не реже 1 раза в 3 года	ПУЭ (правила устройства электроустановок), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Организация, имеющая электролабораторию. (Замеры производятся поверенными в установленном порядке электроизмерительными приборами, входящими в состав электролаборатории, имеющей СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ, выданное Ростехнадзором)	С предоставлением отчета
Техническое освидетельствование электрических сетей	1 раз в 5 лет	ПУЭ (правила устройства электроустановок), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Организация, имеющая электролабораторию. (Замеры производятся поверенными в установленном порядке электроизмерительными приборами, входящими в состав электролаборатории, имеющей СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ, выданное Ростехнадзором)	С предоставлением отчета (акта)
Техническое обслуживание систем противопожарной защиты зданий (АУПС и	Ежемесячно	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	Лицензированная организация	

СОУЭ, систем противодымной защиты) Проверка работоспособности (АУПС и СОУЭ, систем противодымной защиты)	Не реже 1 раза в квартал	п. 61	Лицензированная организация	С составлением акта
Контрольное тестирование работоспособности (АУПС и СОУЭ, систем противодымной защиты), практическая тренировка персонала, ответственного за эксплуатацию указанного оборудования (действия персонала в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного оборудования)	Не реже 1 раза в полугодие	Правила противопожарного режима в Российской Федерации Действия персонала согласно инструкции по эксплуатации систем	Учреждение выполняет работы самостоятельно	С составлением акта
Обучение, прохождение пожарно-технического минимума лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение инструктажей	1 раз в 3 года	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3	Лицензированная организация	
Обучение персонала учреждения, проведение противопожарного инструктажа: Вводный инструктаж –	при приеме на работу –	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности	руководителем учреждения	С занесением в журнал инструктажей по ПБ

Первичный инструктаж –	на рабочем месте –	"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" С изменениями и дополнениями от: 27 января 2009 г., 22 июня 2010 г.	лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в учреждении, назначенным приказом руководителя	С занесением в журнал инструктажей по ПБ
Повторный инструктаж –	1 раз в полугодие	Противопожарный инструктаж проводится по программам обучения мерам пожарной безопасности работников учреждений, в порядке, определяемом руководителем, учитывая специфику деятельности учреждения.	лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в учреждении, назначенным приказом руководителя	С занесением в журнал инструктажей по ПБ
Внеплановый, целевой инструктажи				
Практические тренировки по эвакуации людей при пожаре	Не реже 1 раза в полугодие	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 12	Учреждение выполняет работы самостоятельно	С составлением отчета по итогам проведения тренировки
Беседы по предупреждению пожаров в учреждении и быту.	С обучающимися – 1 раз в полугодие	ППБ 101-89 Программа обучения в приложении 4	Учреждение выполняет самостоятельно	С записью в учебном журнале

Циклограмма разработана в соответствии с правилами и нормативными документами по пожарной безопасности.