



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Архангельской области

**ПРОКУРАТУРА  
г. Северодвинска**

ул. Торцева, 16-а, г. Северодвинск, 164520

01.01.2023 № 21-01-2023

Директору МАОУ ДО «Детско-юношеский центр»  
322172 633312

Агапитовой Г.Е.

пр. Труда, д. 54,  
г. Северодвинск, 164500

[sport208@yandex.ru](mailto:sport208@yandex.ru)

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении нарушений  
законодательства об охране  
жизни и здоровья  
несовершеннолетних, о пожарной  
безопасности в местах массового  
пребывания граждан**

По результатам проведенной прокуратурой города с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области проверки соблюдения МАОУ ДО «Детско - юношеский центр» законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, выявлены нарушения, требующие незамедлительного принятия мер по их устраниению.

Так, ст. 38 Конституции Российской Федерации установлено, что детство находится под защитой государства.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Приведенные требования в равной степени распространяются на объекты дополнительного образования, в том числе на МАОУ ДО «Детско - юношеский центр».

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, оперативное неустранение которых, в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, может повлечь травмирование или гибель детей:

- в зданиях указанного учреждения дополнительного образования отсутствует контроль линий (светового и речевого оповещения) связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание, что противоречит ст. 4, 6 и ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- двери эвакуационных выходов во всех зданиях, занимаемых МАОУ ДО «Детско - юношеский центр», оборудованы врезными замками с

замочными скважинами типа ключ/ключ, проушинами с внешней стороны дверей под навесной замок и системой контроля доступа, предполагающей открывание двери с внутренней стороны только по электронному ключу, что является нарушением п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – Правила противопожарного режима);

- в обследованных помещениях допускается фиксирование самозакрывающихся двери лестничных клеток, коридоров, а также их снятие, что является нарушением подп. «г» п. 27 Правил противопожарного режима;

- руководитель МАОУ ДО «Детско - юношеский центр» не обеспечивает на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов занимаемых помещений (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособления для самозакрывания, что является нарушением п. 24 Правил противопожарного режима.

Выявленные нарушения свидетельствуют о существенных просчетах при создании безопасных условий для получения несовершеннолетними дополнительного образования в МАОУ ДО «Детско - юношеский центр», нарушениях требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, что является недопустимым и требует незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, заблаговременно уведомив о времени и месте<sup>1</sup>.

2. Принять меры по устранению причин выявленных нарушений действующего законодательства и условий им способствующих.

Обеспечить неукоснительное соблюдение в МАОУ ДО «Детско - юношеский центр» требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе требований пожарной безопасности.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок со дня внесения представления<sup>2</sup>.

Заместитель прокурора города

Е.А. Башуров

А.Н. Морозова, 8-902-196-36-93

<sup>1</sup> В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений.

<sup>2</sup> В соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет наступление административной ответственности.